


Zpráva o TV kontrole stoky č.: 100

Datum 19.12.2018

Rok stavby	Místo	Od šachty	Po šachtu	Délka úseku
	Uničov	š55302	š55301	27.45
Ulice	Kód ulice	Materiál	Profil / DN	Kanalizace
Bratří Čapků			kruhový/300	Kanalizace jednotná
Zadavatel	Přítomen	Směr prohlídky	Úsek č.:	Druh kontroly
	Pekárek	proti	š55302/š55301	TV inspekce

Šachta č.: š55302	Stanič. (m)	Popis nálezu	Grafika M 1:162	Snímek č.: Foto Snímek	Video	Klas.	
	0.00	(HA) Začátek úseku, š55302			0:00:04		
	0.50	(PA) Začátek trouby			0:00:14		
	6.69	(S--R) Výsek zprava			0:01:22	5	
	9.98	(S--O) Výsek zhora			0:02:01	5	
	10.91	(S--R) Výsek zprava			0:02:30	5	
	20.36	(S--R) Výsek zprava, Kawo klobouk			0:03:49	5	
	27.45	(EH) Konec úseku, š55301			0:05:44		
	Šachta č.: š55301						

 Zkontrolovaná délka
27.45